



KLA
Komfortlüftungssysteme
Austria

Förderung von Komfortlüftungen in Vorarlberg - Sanierung

Jänner 2022

Inhalt

1. Förderung der Komfortlüftung in Vorarlberg - Sanierung
2. Förderhöhe im Detail
3. Technische Bestimmungen
4. Komfortlüftung verbessert nicht nur die Energiekennzahl
5. Nähere Informationen



KLA Komfortlüftungssysteme Austria

Leo-Fall-Straße 50 | 4600 Wels, Austria

Telefon +43 676 96 70 777 | Email office@komfortlueftungssysteme.at

www.komfortlueftungssysteme.at

1. Förderung der Komfortlüftung in Vorarlberg - Sanierung

In Vorarlberg werden Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung in der Sanierung im Rahmen der Energieförderung 2021 - 2022 gefördert. Gefördert werden sowohl gebäude- bzw. wohnungszentrale Anlagen als auch Einzelraumlüfter. Gefördert wird in der Form eines verlorenen Zuschusses (geschenktes Geld). Luftdichtigkeitstest ist nach der neuen Richtlinie nicht mehr notwendig.

Förderhöhe Einfamilienhaus:

- maximale € 2.000,-- bzw. max. 30% der förderfähigen Investitionskosten.

Förderhöhe Mehrfamilienhaus:

- maximal 1.000 pro Gebäude und zusätzlich € 400,-- pro Wohnung, bzw. max. 30% der förderfähigen Investitionskosten.

2. Förderhöhe im Detail

(3) Förderausmaß für Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung im Bestandsbau:

a) Die Basisförderung beträgt maximal 30 % der förderfähigen Kosten und ist begrenzt mit:

Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung	Förderhöhe in €		
	Eigenheime (maximal 2 Wohnungen)	Mehrwohnungshäuser (mindestens 3 Wohnungen) und Gemeinschaftsanlagen	
		pro Gebäude	pro Wohnung
	€ 2.000,--	€ 1.000,--	€ 400,--

Beispiel Mehrfamilienhaus mit 12 Wohnungen: € 1.000 + 12 x 400 = 5.800,--

3. Technische Bestimmungen

Technische Voraussetzungen für Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung:

- Die luftmengenspezifische elektrische Leistungsaufnahme muss gemäß EN 13141-7 < 0,40 Wh/m³ betragen.
 - Das Temperaturverhältnis nach EN 13141-7 bzw. 13141-8 muss fortluftseitig > 70 % oder zuluftseitig > 80 % betragen. Bei Modulgeräten ohne Einzelprüfung muss die berechnete Rückwärmezahl (zuluftseitig) > 85 % betragen.
 - Die Luftmengen sind laut ÖNORM H 6038 an den Bedarf anzupassen.
 - Kompaktgeräte die diese Voraussetzungen erfüllen sind unter www.vorarlberg.at/energiefoerderungen gelistet. Für Modulgeräte sind die entsprechenden Prüfzeugnisse vorzulegen.
- <https://vorarlberg.at/web/land-vorarlberg/energiefoerderungen>

4. Komfortlüftung verbessert nicht nur die Energiekennzahl

Eine Komfortlüftung dient vor allem der gesunden Innenraumluft durch einen kontinuierlichen Luftaustausch. Sie können die Fenster jederzeit öffnen – müssen es aber nicht. Hochwertige Filter von zentralen Anlagen und hochwertigen Einzelraumlüftern halten fast 100% von Staub, Ruß und Pollen und auch 50% des Feinstaubes von ihren Wohnräumen fern. Die Wärme- und Feuchterückgewinnung gewährleistet eine Lüftung ohne Zugerscheinungen. Die Wärme-/Feuchterückgewinnung spart ca. 5 bis 10mal mehr Energie als Strom für den Antrieb der Ventilatoren benötigt wird.

Bedenken sie auch: Eine PV Anlage können sie jederzeit nachrüsten eine zentrale Komfortlüftung meist nur im Zuge einer größeren Sanierung.

5. Nähere Informationen

Antragsfrist:

- Antragstellung bis 6 Monate nach Inbetriebnahme der Anlage

Anträge und Formulare:

Allgemeine Wirtschaftsangelegenheiten
Postanschrift: Landhaus, 6900 Bregenz
Standortanschrift: Landhaus, 6900 Bregenz
T +43 5574 511 26105
F +43 5574 511 926195
wirtschaft@vorarlberg.at

Kundenverkehr: Montag bis Freitag von 08.00 - 12.00 Uhr und 14.00 - 17.00 Uhr oder nach telefonischer Vereinbarung

- https://vorarlberg.at/web/land-vorarlberg/contentdetailseite/-/asset_publisher/qA6AJ38txu0k/content/energiefoerderungsrichtlinie-2018-2019?article_id=134303

Liste förderfähiger Lüftungsgeräte Vorarlberg:

- Komfortlüftungsgeräte: <https://www.vorarlberg.at/efr12>
- Einzelraumlüfter: <https://www.vorarlberg.at/efr13>

Förderrichtlinie – 2021-22:

- <https://www.energieinstitut.at/wp-content/uploads/2020/12/Energiefoerderungsrichtlinie-2021-2022.pdf>

Beratung:

- [Energieinstitut Vorarlberg](#)

Förderinfo des Energieinstitutes Vorarlberg

- <https://www.energieinstitut.at/buerger/foerderungen/energiefoerderung/foerderung-komfortlueftungsanlagen/>

Diese Information wurde nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Eine Haftung jeglicher Art kann jedoch nicht übernommen bzw. abgeleitet werden.